

Pokyny na pripojenie ku kanalizácii

1.

Po oznámení o kolaudácii kanalizácie vlastník nehnuteľnosti zriadi maximálne 1 m od hranice pozemku revíziu šachtu a napojí sa na kanalizačnú sieť podľa nákresu na druhej strane tohto návodu. Potom sa dostaví na zákaznícke centrum VVS, a.s., Prešov, Levočská 3, kde uzatvorí zmluvu na vypúšťanie odpadových vôd.

Pracovná doba:

Pondelok, utorok, štvrtok	8,00 – 12,00.....12,00 – 16,00
Streda	8,00 – 12,00.....12,30 – 17,00
Piatok	7,00 – 12,00

Telefonické otázky 051/75 72 777

Internetová stránka: http://www.vvs-as.sk/novy_web/index.php?article=57

2.

Na uzatvorenie zmluvy potrebujete:

- občiansky preukaz
- kópia listu vlastníctva pripájanej nehnuteľnosti
- kópiu katastrálnej mapy a situáciu pozemku s pripájaným domom a zakreslenou trasou prípojky a polohou kanalizačnej šachty
- potvrdenie obce o počte osôb v domácnosti – pre kanalizáciu pri využívaní vlastnej studne

3.

Žumpu možno dať vyčerpať za akciovú cenu najneskôr v deň podania žiadosti o legalizáciu kanalizačnej prípojky..


4.

Kanalizácia je vybudovaná pre splaškové odpadové vody, preto do nej nie je dovolené zaústiť dažďové vody zo striech a spevnených plôch.

Splaškové odpadové vody je nutné zaústiť do kanalizácie priamo, nie cez žumpu.

Na druhej strane tohto listu:

Technické podmienky – revízia šachta



Minimálny priemer RŠ: 0,40 m

- šachta musí byť vodotesná, nesmú cez ňu viesť žiadne iné podzemné vedenia
- minimálna vzdialenosť šachty od hranice susedného pozemku musí byť 1 m
- maximálna vzdialenosť od hranice s verejným pozemkom môže byť 1,0 m (ak je predzáhradka, šachtu umiestniť do nej)
- ak namiesto stúpačiek použijete oceľový rebrík, nesmie byť tento snímateľný
- rozmery šachty nemožno zmenšiť

Umiestnenie VŠ, RŠ:

